

Список контрольных мероприятий

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
						6	Не предоставление в установленные сроки статистической отчетности на 2015 год по форме 2-тп (отходы).	Устранено	-
						7	Отсутствие площадки для временного накопления отходов.	Устранено	-
2 ред	1690	с 28.06.2016 по 04.07.2016	МЧС РФ	соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами. Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение от 26.05.2016 № 203	Нарушения выявлены Акт проверки от 04.07.2016 № 203 Устранения	1	В помещениях пожарной части отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (АПС)	Устранено	
						2	Не проводятся проверки сетей внутреннего противопожарного водоснабжения (акты не представлены)	Устранено	-
						3	В помещениях отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (АПС)	Устранено	-

Список контрольных мероприятий

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
						4	На дверях помещений складского назначения не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Устранено	-
						5	Аппарат для отключения электроснабжения складских помещений находится внутри.	Устранено	-